



## DL800S





- 2) **PRECAUTIONS D'USAGE (La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)**
- MONTAGE et MISE EN SERVICE**  
Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.  
Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations** qui peuvent endommager les mécanismes ou les passages d'eau (têtes PRESTO® démontables par l'avant).
- Pression de service recommandée suivant NF EN 816 :1 à 5 bar.
- NETTOYAGE**  
Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**
- ENTRETIEN**  
**Ne jamais graisser le mécanisme interne,** notamment les calottes et les joints de clapet.



## 10) Version arrivée supérieure :


27808 DL800S avec porte savon


## 12) Montage version arrivée supérieure



## 11) Version arrivée encastrée :




27820 DL800S avec porte savon






13) **Montage version arrivée encastrée**

14) **Robinet d'arrêt+douille à installer coté eau chaude**  
(livré en pochette)



15) **Fonctionnement des commandes**



16) L'appui provoque l'arrêt de l'écoulement

17) L'appui sur la partie inférieure déclenche l'écoulement.

18) **Mise en service**

- ☑ Purger la canalisation.
- ☑ Raccorder et ouvrir les robinets d'arrêt.
- ☑ Appuyer à plusieurs reprises sur les commandes pour chasser l'air.


**Débit**

- ☑ Livré avec limiteur de débit 10L/min.


## 19) Réglage et entretien de la cartouche thermostatique

20) Le Mitigeur permet à l'utilisateur de choisir la température d'eau mitigée, entre la température d'eau froide et la température mitigée pré-réglée à 38°C.

21) Modification de la température maxi d'utilisation :



22) A la livraison trait noir ou point  $\varnothing 1,5$  aligné à la verticale



- 23) Bague Rouge
- 24)
- Tourner l'axe central selon la température désirée : 1 cran = 2°C
  - Remonter la manette en conservant le repère ( **A** ) vertical

25) ⚠ Il est déconseillé et dangereux de délivrer une eau chaude sanitaire à plus de 42°C



⚠ Coupure instantanée de l'alimentation en eau chaude en cas de rupture accidentelle de l'alimentation en eau froide.

## 26) Maintenance de la cartouche mitigeur thermostatique

Nettoyage ou échange

Démontage :

- ☞ Fermer les arrivées d'eau
- ☞ Déposer la manette (Voir ci-dessous)
- ☞ Démontez, nettoyez et remontez comme indiqué







27) Trait noir ou point Ø 1,5 aligné à la verticale

28) Index sur le dessus

29) Butée 38°C

30) Plats verticaux





- 31) • Remonter la manette en conservant le repère ( A ) vertical


## 32) Pièces de maintenance

- ☞ 90207 20 fils freins
- ☞ 90186 20 joints toriques
- ☞ 90184 1 grille + 1 membrane à picots + 1 régulateur de débit 10L/min.
- ☞ 90185 1 grille + 1 membrane à picots
- ☞ 90183 Amorceur douche + 2 vis
- ☞ 90719 Amorceur douche + 2 vis
- ☞ 90145 Régulateur de débit 6L/min.
- ☞ 90178 Régulateur de débit 8L/min.
- ☞ 90146 Régulateur de débit 10L/min.
- ☞ 90885 Douchette blanche seule
- ☞ 90886 Flexible de douchette blanc seul
- ☞ 90887 Cartouche thermostatique seule



## 33) Maintenance de l'amorceur et du bouton d'arrêt

- 34) ☞ Fermer les arrivées d'eau  
 ☞ Déposer la face avant du panneau





35) **Plan de câblage circuit de commande**



36) **Remonter en respectant la procédure inverse**

37) Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

# ENGLISH

## 1) INSTALLATION INSTRUCTIONS

### 2) PRECAUTIONS FOR USE (The product guarantee depends on the respect for these rules)

#### INSTALLATION and START UP

For products delivered with filters, these must be installed in accordance with the instructions.

Before commissioning any of our valves, **it is essential to carefully bleed the pipes** that can damage the mechanisms or water passages (PRESTO® heads that can be dismantled from front).

Recommended operating pressure according to NF EN 816: **1 to 5 bars**.

#### CLEANING

The chrome-plated coating of PRESTO® valves must be cleaned only with soapy water.

**Abrasive, acid, alkaline or ammonia-based household products are prohibited.**

#### MAINTENANCE

**Never lubricate the internal mechanism**, particularly the caps and valve seals.

3) From 20 minimum to 80 maximum

4) HOT

5) COLD

6) 7 pozidriv screws Ø4.5 mm pins supplied

7) Shut-off valve + bushing to be installed on the Hot Water side (delivered in a pouch)

8) from the floor

9) Wall attachment plate

#### 10) TOP INLET VERSION

27808 DL800S with soap holder

#### 11) BUILT-IN INLET VERSION

27820 DL800S with soap holder

#### 12) INSTALLATION OF TOP INLET VERSION

#### 13) INSTALLATION OF BUILT-IN INLET VERSION

14) Shut-off valve + bushing to be installed on the hot water side (delivered in a pouch)

#### 15) OPERATION OF THE CONTROLS

16) Pressing this causes the flow to stop

17) Pressing on the lower part triggers the flow.

#### 18) Commissioning

Drain the pipe

Connect and open the shut-off valves.

Press several times on the controls to force the air out

Adjust the angle of the jet

#### Flow

Delivered with a flow limiter 10 l/min

#### 19) ADJUSTMENT AND MAINTENANCE OF THE THERMOSTATIC CARTRIDGE

20) The Mixing valve allows the user to select the temperature of the lukewarm water, between the cold water temperature and the lukewarm water temperature preset at 38°C.

#### 21) MODIFICATION OF THE MAX OPERATING TEMPERATURE

22) On delivery black line or point Ø1.5 vertically aligned

23) Red Ring

24) • Rotate the centre spindle according to the desired temperature: 1 notch = 2°C

- Raise the lever keeping the mark (A) vertical

25) IT IS NOT RECOMMENDED AND DANGEROUS TO DELIVER HOT DOMESTIC SUPPLY WATER AT MORE THAN 42°C  
INSTANTANEOUS SHUT-OFF OF THE HOT WATER SUPPLY IN CASE OF ACCIDENTAL RUPTURE OF THE COLD WATER SUPPLY.

#### 26) MAINTENANCE OF THE THERMOSTATIC COMBINATION CARTRIDGE

Clean or replace

#### Disassembly:

Close the water inlets

Remove the lever (See below)

Remove, clean and reinstall as indicated.

27) Black line or point Ø 1.5 vertically aligned

28) Index on top

29) Stop 38°C

30) Vertical Flats

31) • Reinstall the lever by keeping the mark (A) vertical

#### 32) MAINTENANCE OF THE SHOWER

Part no. : 90207 20 safety wires

Part no. : 90186 20 O-rings

Part no. : 90184 1 grille + 1 picot membrane + 1 flow regulator 10l/min

Part no. : 90185 1 grille + 1 picot membrane

Part no. : 90183 Shower priming pump + 2 screws

Part no. : 90719 Shower priming pump + 2 screws

Part no. : 90145 Flow regulator 6 l/min

Part no. : 90178 Flow regulator 8 l/min

Part no. : 90146 Flow regulator 10 l/min

Part no. : 90885 Hand-held shower

Part no. : 90886 Flexible hose

Part no. : 90887 Thermostatic cartridge

#### 33) MAINTENANCE OF THE PRIMING PUMP AND STOP BUTTON

34) Close the water inlets

Remove the front face of the panel

#### 35) CONTROL CIRCUIT WIRING LAYOUT

#### 36) RASSEMBLE WHILE RESPECTING THE REVERSE PROCEDURE

37) This document is not contractual; we reserve the right to modify the characteristics of our products without notice.

38) PATENTED and REGISTERED MODELS



# ITALIANO

1) MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

2) **PRECAUZIONI D'USO (la garanzia del prodotto è soggetta al rispetto delle presenti norme)**

## MONTAGGIO e AVVIAMENTO

Per quanto riguarda i prodotti consegnati completi di filtri, questi devono essere tassativamente montati in conformità a quanto riportato sulle istruzioni.

Prima della messa in servizio dei rubinetti, indipendentemente dal tipo, **è indispensabile scaricare accuratamente i condotti** che potrebbero danneggiare i meccanismi o i passaggi dell'acqua (teste PRESTO® smontabili dalla parte anteriore).

Pressione di servizio raccomandata, secondo NF EN 816: **da 1 a 5 bar.**

## PULIZIA

Pulire il rivestimento cromato delle rubinetterie PRESTO® esclusivamente con acqua saponata.

**Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, acidi, alcalini o contenenti ammoniaca.**

## MANUTENZIONE

**Non ingrassare mai il meccanismo interno**, in particolare le calotte e i giunti della valvola.

3) da 20 min. a 80 max.

4) CALDO

5) FREDDO

6) 7 viti pozidriv Ø 4,5 mm a perno fornite in dotazione

7) Rubinetto d'arresto + boccola da installare sul lato Acqua calda (consegna in contenitore)

8) dal pavimento

9) Piastrina per fissaggio a muro

10) VERSIONE CON INGRESSO NELLA PARTE SUPERIORE

27808 DL800S con portasapone

11) VERSIONE CON INGRESSO A INCASSO

27820 DL800S con portasapone

12) MONTAGGIO VERSIONE CON INGRESSO NELLA PARTE SUPERIORE

13) MONTAGGIO VERSIONE CON INGRESSO A INCASSO

14) Rubinetto d'arresto + boccola da installare sul lato acqua calda (consegna in contenitore)

15) FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI COMANDO

16) Premendo il dispositivo di comando si arresta il flusso

17) Premendo la parte inferiore, si attiva il flusso.

18) Messa in servizio

Scaricare il condotto

Collegare e aprire i rubinetti d'arresto.

Premere più volte i dispositivi di comando per scaricare l'aria

Regolare l'angolazione del getto

## Portata

Consegnato con riduttore di portata 10 l/mn

19) REGOLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA

20) Il miscelatore consentirà all'utente di selezionare la temperatura dell'acqua tiepida, tra la temperatura dell'acqua fredda e la temperatura tiepida prerogolata a 38°C.

21) VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA MAX. D'UTILIZZO

22) Alla consegna tratto nero o punto Ø 1,5 allineato alla verticale

23) Anello rosso

24) • Ruotare il perno centrale in base alla temperatura desiderata: 1 tacca = 2°C

• Rimontare la leva, conservando il riferimento ( A ) verticale

25) **SI SCONSIGLIA – ED È PERICOLOSO – EROGARE ACQUA CALDA SANITARIA A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 42°C**

**INTERRUZIONE IMMEDIATA DELL'ALIMENTAZIONE D'ACQUA CALDA IN CASO D'INTERRUZIONE INVOLONTARIA DELL'ALIMENTAZIONE D'ACQUA FREDDA.**

26) MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA DEL MISCELATORE

Pulizia o sostituzione

## Smontaggio:

chiudere le bocchette d'ingresso dell'acqua;

togliere la leva (vedere di seguito);

smontare, pulire e rimontare, come indicato.

27) Tratto nero o punto Ø 1,5 allineato alla verticale

28) Indice sulla parte superiore

29) Fine corsa 38°C

30) Piatti verticali

31) • Rimontare la leva, mantenendo il riferimento ( A ) in verticale

32) MANUTENZIONE DELLA DOCCIA

Rif. : 90207 20 tendifilo

Rif. : 90186 20 giunti torici

Rif. : 90184 1 griglia + 1 membrana dentellata + 1 regolatore di portata 10 l/min

Rif. : 90185 1 griglia + 1 membrana dentellata

Rif. : 90183 Attacco doccia + 2 viti

Rif. : 90719 Attacco doccia + 2 viti

Rif. : 90145 Regolatore di portata 6 l/min

Rif. : 90178 Regolatore di portata 8 l/min

Rif. : 90146 Regolatore di portata 10 l/min

Rif. : 90885 Doccetta

Rif. : 90886 Flessibile

Rif. : 90887 Cartuccia termostatica

33) MANUTENZIONE DELL'ATTACCO E DEL PULSANTE D'ARRESTO

34) Chiudere le bocchette d'ingresso dell'acqua

Rimuovere il lato anteriore del pannello

35) SCHEMA DI CABLAGGIO DEL CIRCUITO DI COMANDO

36) EFFETTUARE IL RIMONTAGGIO ESEGUENDO LA STESSA PROCEDURA IN SENSO INVERSO

37) Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

38) MODELLI BREVETTATI e DEPOSITATI

# DEUTSCH

## 1) INSTALLATIONSANLEITUNG

### 2) VORSICHTSMASSNAHMEN (Die Garantie für das Produkt gilt nur, wenn diese Regeln beachtet werden)

#### MONTAGE und INBETRIEBNAHME

Wenn die Produkte mit Filtern geliefert werden, müssen diese unbedingt gemäß der Anleitung montiert werden.

Vor der Inbetriebnahme unserer Armaturen beliebiger Art, **ist es unbedingt erforderlich, die Leitungen sorgfältig zu entleeren**, da diese die Mechanismen oder den Wasserdurchlauf beschädigen können (von vorne abmontierbare PRESTO®-Köpfe)

Empfohlener Betriebsdruck gemäß Norm NF EN 816: 1 bis 5 bar.

#### REINIGUNG

Die Chrombeschichtung der PRESTO®-Armaturen darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.

**Es dürfen keine Scheuermittel oder säurehaltige, alkalische oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.**

#### WARTUNG

**Den internen Mechanismus**, insbesondere die Druckschalen und die Ventildichtungen **niemals schmieren**.

3) min. 20 bis max. 80

4) HEISS

5) KALT

6) 7 Pozidriv-Schrauben Ø4,5 mm mit Dübeln, im Lieferumfang enthalten

7) Absperrventil + Fassung zum Installieren auf der Heißwasserseite (im Beutel mitgeliefert)

8) von dem Boden

9) Wandbefestigungsplatte

#### 10) VERSION MIT ZULEITUNG OBEN

27808 DL800S mit Seifenschale

#### 11) VERSION MIT UNTERPUTZ-ZULEITUNG

27820 DL800S mit Seifenschale

#### 12) MONTAGE VERSION MIT ZULEITUNG OBEN

#### 13) MONTAGE VERSION MIT UNTERPUTZ-ZULEITUNG

14) Absperrventil + Fassung zum Installieren auf der Heißwasserseite (im Beutel mitgeliefert)

#### 15) FUNKTIONSWEISE DER BETÄTIGUNGSEINRICHTUNGEN

16) Ein Druck stoppt den Wasserfluss

17) Ein Druck auf den unteren Bereich löst den Wasserfluss aus.

#### 18) Inbetriebnahme

Leitung entleeren

Sperrventile anschließen und öffnen.

Mehrmals auf die Betätigungseinrichtungen drücken, um die Luft auszutreiben

Den Winkel des Wasserstrahls einstellen

#### Durchfluss

Mit einem Durchflussbegrenzer 10 L/Min. geliefert

#### 19) EINSTELLUNG UND WARTUNG DER THERMOSTAT-KARTUSCHE

20) Mit der Mischbatterie kann der Anwender die Temperatur des gemischten Wassers zwischen der Kaltwassertemperatur und der auf 38°C voreingestellten Mischtemperatur wählen.

#### 21) ÄNDERUNG DER REGELBAREN HÖCHSTTEMPERATUR

22) Bei der Lieferung steht der schwarze Strich oder der Punkt Ø1,5 vertikal.

23) Roter Ring

24) – Die Mittelachse gemäß der gewünschten Temperatur verdrehen: 1 Zahn = 2°C

– Den Hebel wieder einbauen und darauf achten, dass die Markierung (A) senkrecht bleibt

25) **ES WIRD DAVON ABGERATEN UND ES IST GEFÄHRLICH, EINE BRAUCHWASSERTEMPERATUR VON ÜBER 42°C EINZUSTELLEN. SOFORTIGE UNTERBRECHUNG DER HEISSWASSERZULEITUNG BEI BESCHÄDIGUNG DER KALTWASSERZULEITUNG.**

#### 26) WARTUNG DER THERMOSTAT-KARTUSCHE DER MISCHBATTERIE

Reinigung oder Auswechseln

#### Ausbau:

Wasserzulauf absperren

Hebel ausbauen (siehe unten)

Ausbauen, reinigen und wieder einbauen wie angegeben

27) Schwarzer Strich oder Punkt Ø1,5 steht senkrecht.

28) Pfeil auf der oberen Seite

29) Anschlag 38°C

30) Vertikale Flächen

31) - Den Hebel wieder einbauen und darauf achten, dass die Markierung (A) senkrecht bleibt

#### 32) WARTUNG DER DUSCHE

Art.-Nr. : 90207 20 Sicherungsdrähte

Art.-Nr. : 90186 20 O-Ringe

Art.-Nr. : 90184 1 Sieb + 1 Zäckchenmembran + 1 Durchflussregler 10 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90185 1 Sieb + 1 Zäckchenmembran

Art.-Nr. : 90183 Dusch-Starter + 2 Schrauben

Art.-Nr. : 90719 Dusch-Starter + 2 Schrauben

Art.-Nr. : 90145 Durchflussregler 6 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90178 Durchflussregler 8 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90146 Durchflussregler 10 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90885 Handbrause

Art.-Nr. : 90886 Schlauch

Art.-Nr. : 90887 Thermostatkartusche

#### 33) WARTUNG DES STARTERS UND DER STOPP-TASTE

34) Wasserzulauf absperren

Fassade des Pannels ausbauen

#### 35) SCHALTPLAN DER ELEKTRONIK

#### 36) IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIEDER EINBAUEN

37) Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

38) MODELLE PATENTIERT und ANGEMELDET

# DUTCH

## 1) INSTALLATIEHANDLEIDING

## 2) VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK (De garantie van het product is voorwaardelijk, zij is afhankelijk van de naleving van deze regels)

### MONTAGE en INBEDRIJFSTELLING

Voor producten die geleverd werden met filters geldt dat deze in ieder geval moeten worden gemonteerd, in overeenstemming met de handleiding. Voor de inbedrijfstelling van om het even welke van onze kranen, **is het noodzakelijk zorgvuldig de leidingen te ontluchten**, die de mechanismen kunnen beschadigen of de doorstroming van water (vooraf demonteerbare PRESTO® koppen) kunnen schaden.

Aanbevolen gebruiksdruk volgens NF EN 816: **1 tot 5 bar**.

### REINIGING

De chroomlaag van de PRESTO® kranenstelsels mag uitsluitend worden gereinigd met zeepwater.

**Verboden zijn schurende, zure, alkalische of ammoniak bevattende onderhoudsproducten.**

### ONDERHOUD

**Smeer het interne mechanisme**, vooral de kappen en verbindingen van de afsluiter, **nooit door**.

3) van 20 min. tot 80 max.

4) WARM

5) KOUD

6) 7 Pozidriv-schroeven Ø4,5 mm bouten meegeleverd

7) Afsluitkraan + bus moeten worden geïnstalleerd aan de warmwaterkant (in zakje meegeleverd)

8) van de vloer

9) Muurbevestigingsplaat

10) VERSIE BOVENTOEVOER

27808 DL800S met zeepbakje

11) VERSIE INBOUWTOEVOER

27820 DL800S met zeepbakje

12) MONTAGE BOVENTOEVOERVERSIE

13) MONTAGE INBOUWTOEVOERVERSIE

14) Afsluitkraan + bus moeten worden geïnstalleerd aan de warmwaterkant (in zakje meegeleverd)

15) WERKING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

16) Door een druk wordt de stroom gestopt

17) Een druk op het benedengedeelte zorgt dat deze gaat stromen.

18) Inbedrijfstelling

Ontlucht de leidingen

Sluit deze aan en open de stopkranen.

Druk enkele keren op de bedieningsknoppen om de lucht te verdrijven

Regel de hoek van de straal

### Debiet

Geleverd met debietbegrenzer 10 l/min

19) REGELING EN ONDERHOUD VAN DE THERMOSTATISCHE PATROON

20) De mengkraan maakt het de gebruiker mogelijk de temperatuur van het mengwater te kiezen, tussen de temperatuur van het koude water en de vooraf geregelde mengtemperatuur van 38°C.

21) AANPASSING VAN DE MAXIMALE GEBRUIKSTEMPERATUUR

22) Bij de levering is de zwarte lijn of punt Ø1,5 loodrecht uitgelijnd

23) Rode ring

24) • Draai de centrale as al naargelang de gewenste temperatuur: 1 inkeping = 2°C

- Zet de hendel terug en houd daarbij de markering ( A ) verticaal

25) HET WORDT AFGERADEN EN HET IS GEVAARLIJK WATER VOOR DE LICHAAMSVERZORGING TOE TE VOEREN DAT WARMER IS DAN 42°C.

ONDERBREEK ONMIDDELIJK DE TOEVOER VAN WARM WATER IN GEVAL VAN EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE TOEVOER VAN KOUD WATER.

26) ONDERHOUD VAN DE PATROON VOOR DE THERMOSTATISCHE MENGKRAAN

Reiniging of vervanging

### Demontage:

Sluit de watertoevoeren

Verwijder de hendel (zie hieronder)

Demonteer, reinig en zet deze weer in elkaar zoals aangeven

27) De zwarte lijn of punt Ø 1,5 is loodrecht uitgelijnd

28) Wijzer op de bovenzijde

29) Aanslag 38°C

30) Verticale vlakken

31) • Zet de hendel terug en houd daarbij de markering ( A ) verticaal

32) ONDERHOUD VAN DE DOUCHE

ref. : 90207 20 borgdraden

ref. : 90186 20 O-ringen

ref. : 90184 1 rooster + 1 membraan met pennen + 1 debietregelaar 10L/min

ref. : 90185 1 rooster + 1 membraan met pennen

ref. : 90183 Ontsteker douche + 2 schroeven

ref. : 90719 Ontsteker douche + 2 schroeven

ref. : 90145 Debietregelaar 6 l/min

ref. : 90178 Debietregelaar 8 l/min

ref. : 90146 Debietregelaar 10 l/min

ref. : 90885 Handsproeier

ref. : 90886 Flexibele slang

ref. : 90887 Thermostaat patroon

33) ONDERHOUD VAN DE ONTSTEKER EN DE STOPKNOP

34) Sluit de watertoevoeren

Verwijder het voorvlak van het paneel

35) BEDRADINGSVLAK VAN HET BEDIENINGSCIRCUIT

36) HERMONTEER EN VOLG HIERBIJ DE OMGEKEERDE PROCEDURE

37) Dit document is geen contractuele overeenkomst, wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

38) GEOCTROOIEERDE en GEDEPONEERDE MODELLEN

# ESPAÑOL

## 1) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## 2) PRECAUCIONES DE USO (La garantía está condicionada por el respeto de estas reglas)

### MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Para los productos suministrados con filtros, éstos deben montarse imperativamente según la nota.

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos, sean cuales sean, **es indispensable purgar cuidadosamente las canalizaciones** que pueden dañar los mecanismos o los pasos de agua (cabezas PRESTO® desmontables por delante).

Presión de servicio recomendada según NF EN 816: **1 a 5 bar**.

### LIMPIEZA

El revestimiento cromado de las griferías PRESTO® se debe limpiar exclusivamente con agua jabonosa.

**Desterrar los productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o amoniacados.**

### MANTENIMIENTO

**Nunca engrasar el mecanismo interno**, especialmente los casquetes y juntas de cierre.

3) de 20 mín a 80 máx

4) CALIENTE

5) FRÍO

6) 7 Tornillos pozidriv Ø4,5 mm clavijas incluidas

7) Grifo de cierre + boquilla a instalar lado del agua caliente (se entrega con funda)

8) del suelo

9) Platina de fijación al muro

### 10) VERSIÓN ENTRADA SUPERIOR

27808 DL800S con porta jabón

### 11) VERSIÓN ENTRADA ENCASTRADA

27820 DL800S con porta jabón

12) MONTAJE VERSIÓN ENTRADA SUPERIOR

13) MONTAJE VERSIÓN ENTRADA ENCASTRADA

14) Grifo de cierre + boquilla a instalar lado del agua caliente (se entrega con funda)

15) FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS

16) La pulsación provoca la parada del flujo

17) Pulsar sobre la parte inferior pone en marcha el flujo.

### 18) Puesta en servicio

Purgar la canalización

Conectar y abrir los grifos de cierre.

Pulsar varias veces sobre los mandos para retirar el aire

Regular el ángulo del chorro

### Caudal

Suministrado con limitador de caudal de 10 L/min

### 19) REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO TERMOSTÁTICO

20) El monomando permite al usuario elegir la temperatura del agua regulada, entre la temperatura de agua fría y la temperatura regulada, preestablecida a 38°C.

### 21) MODIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DE USO

22) A la entrega, trazo negro en el punto Ø1,5 alineado con la vertical

23) Anillo rojo

24) • Girar el eje central según la temperatura deseada: 1 marca = 2°C

- Volver a subir la manija conservando la referencia (A) vertical

25) ES DESACONSEJABLE Y PELIGROSO QUE SALGA AGUA CALIENTE SANITARIA A MÁS DE 42°C

CORTE INSTANTÁNEO DE LA ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE EN CASO DE INTERRUPCIÓN ACCIDENTAL DE LA ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA.

### 26) MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO REGULADOR TERMOSTÁTICO

Limpieza o cambio

#### Desmontaje:

Cerrar las entradas de agua.

Desmontar la manija (ver más abajo).

Desmontar, limpiar y volver a montar como se indica.

27) Trazo negro en el punto Ø 1,5 alineado con la vertical

28) Índice en la parte de arriba

29) Tope 38°C

30) Platos verticales

31) • Volver a subir la manija conservando la referencia (A) vertical

### 32) MANTENIMIENTO DE LA DUCHA

Ref. : 90207 20 alambres de seguridad

Ref. : 90186 20 juntas tóricas

Ref. : 90184 1 grilla + 1 membrana de red + 1 regulador de caudal 10L/mn

Ref. : 90185 1 grilla + 1 membrana de red

Ref. : 90183 Cebador ducha + 2 tornillos

Ref. : 90719 Cebador ducha + 2 tornillos

Ref. : 90145 Regulador de caudal 6 l/min

Ref. : 90178 Regulador de caudal 8 l/min

Ref. : 90146 Regulador de caudal 10 l/min

Ref. : 90885 Ducha de mano

Ref. : 90886 Flexible

Ref. : 90887 Cartucho termostatico

### 33) MANTENIMIENTO DEL CEBADOR Y DEL BOTÓN DE PARADA

34) Cerrar las entradas de agua.

Colocar la cara delantera del panel

### 35) PLANO DE CABLEADO CIRCUITO DE MANDO

### 36) REMONTAR RESPETANDO EL PROCEDIMIENTO INVERSO

37) Este documento no es contractual, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

38) MODELOS PATENTADOS y DEPOSITADOS