


2)

DL800S - NOTICE DE POSE ET DE MAINTENANCE



5) **PRECAUTIONS D'USAGE (La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles)**

MONTAGE et MISE EN SERVICE

Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.

Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations** qui peuvent endommager les mécanismes ou les passages d'eau (têtes PRESTO® démontables par l'avant).


Pression de service recommandée suivant NF EN 816 :1 à 5 bar.



NETTOYAGE

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**


ENTRETIEN

Ne jamais graisser le mécanisme interne, notamment les calottes et les joints de clapet.







13) MONTAGE VERSION ARRIVEE ENCASTREE




14)
Robinet d'arrêt+douille
à installer coté
eau chaude
 (livré en pochette)



15) PURGER AVANT INSTALLATION DU PANNEAU



16) FONCTIONNEMENT DES COMMANDES



Mise en service

- ☑ Purger la canalisation
- ☑ Raccorder et ouvrir les robinets d'arrêt.
- ☑ Appuyer à plusieurs reprises sur les commandes pour chasser l'air
- ☑ Régler l'angle du jet



Débit

☑ Livré avec limiteur de débit 10 L/mn

20) REGLAGE ET ENTRETEN DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

Le Mitigeur permet à l'utilisateur de choisir la température d'eau mitigée, entre la température d'eau froide et la température mitigée pré-réglée à 38°C.

MODIFICATION DE LA TEMPERATURE MAXI D'UTILISATION



- 25)
- Tourner l'axe central selon la température désirée : 1 cran = 2°C
 - Remonter la manette en conservant le repère (**A**) vertical

26) **IL EST DECONSEILLE ET DANGEREUX DE DELIVRER UNE EAU CHAUDE SANITAIRE A PLUS DE 42°C**




COUPURE INSTANTANEE DE L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE EN CAS DE RUPTURE ACCIDENTELLE DE L'ALIMENTATION EN EAU FROIDE.

27) MAINTENANCE DE LA CARTOUCHE MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Nettoyage ou échange

Démontage :





- ☞ Fermer les arrivées d'eau
- ☞ Déposer la manette (Voir ci-dessous)
- ☞ Démontez, nettoyez et remontez comme indiqué



28) Trait noir ou point Ø 1,5 aligné à la verticale



29) Index sur le dessus

30) Butée 38°C



- 32) • Remonter la manette en conservant le repère (A) vertical

33) REGLAGE TEMPORISATION



Hexa 3



Hexa 4
1 N/m maxi

7



$\uparrow +2 = T +20\%$


$\downarrow -3 = T -35\%$

34) MAINTENANCE DE LA DOUCHE


- ☞ Réf. : 90207 20 fils freins
- ☞ Réf. : 90186 20 joints toriques
- ☞ Réf. : 90184 1 grille + 1 membrane à picots + 1 régulateur de débit 10L/mn
- ☞ Réf. : 90185 1 grille + 1 membrane à picots
- ☞ Réf. : 90183 Amorceur douche + 2 vis
- ☞ Réf. : 90719 Amorceur douche + 2 vis
- ☞ Réf. : 90145 Régulateur de débit 6 l/mn
- ☞ Réf. : 90178 Régulateur de débit 8 l/mn
- ☞ Réf. : 90146 Régulateur de débit 10 l/mn

35) MAINTENANCE DE L'AMORCEUR ET DU BOUTON D'ARRET

- ☞ Fermer les arrivées d'eau
- ☞ Déposer la face avant du panneau




HEXA 10




36)

PLAN DE CABLAGE CIRCUIT DE COMMANDE




90719

HEXA 3




90183



9)
FROID

8)
CHAUD



38) Ce document n'est pas contractuel, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

37)

REMONTER EN RESPECTANT LA PROCEDURE INVERSE

ENGLISH

1) INSTALLATION INSTRUCTIONS

2) DL800S – INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

3) TOP INLET VERSION

27800 DL800S with soap holder

27802 DL800S without soap holder

4) BUILT-IN INLET VERSION

27812 DL800S with soap holder

27814 DL800S without soap holder

5) **PRECAUTIONS FOR USE (The product guarantee depends on the respect for these rules)**

INSTALLATION and START UP

For products delivered with filters, these must be installed in accordance with the instructions.

Before commissioning any of our valves, **it is essential to carefully bleed the pipes** that can damage the mechanisms or water passages (PRESTO® heads that can be dismantled from front).

Recommended operating pressure according to NF EN 816: **1 to 5 bars.**

CLEANING

The chrome-plated coating of PRESTO® valves must be cleaned only with soapy water.

Abrasive, acid, alkaline or ammonia-based household products are prohibited.

MAINTENANCE

Never lubricate the internal mechanism, particularly the caps and valve seals.

6) From 20 minimum to 80 maximum

7) 7 pozidriv screws Ø4.5 mm pins supplied

8) HOT

9) COLD

10) Shut-off valve + bushing to be installed on the Hot Water side (delivered in a pouch)

11) Wall attachment plate

12) INSTALLATION OF TOP INLET VERSION

13) INSTALLATION OF BUILT-IN INLET VERSION

14) Shut-off valve + bushing to be installed on the hot water side (delivered in a pouch)

15) DRAIN BEFORE INSTALLING THE PANEL

16) OPERATION OF THE CONTROLS

17) Pressing this causes the flow to stop

18) Pressing on the lower part triggers the flow.

19) Commissioning

Drain the pipe

Connect and open the shut-off valves.

Press several times on the controls to force the air out

Adjust the angle of the jet

Flow

Delivered with a flow limiter 10 l/min

20) ADJUSTMENT AND MAINTENANCE OF THE THERMOSTATIC CARTRIDGE

The Mixing valve allows the user to select the temperature of the lukewarm water, between the cold water temperature and the lukewarm water temperature preset at 38°C.

MODIFICATION OF THE MAX OPERATING TEMPERATURE

21) On delivery black line or point Ø1.5 vertically aligned

22) + Hot

23) + Cold

24) Red Ring

25) • Rotate the centre spindle according to the desired temperature: 1 notch = 2°C

- Raise the lever keeping the mark (A) vertical

26) IT IS NOT RECOMMENDED AND DANGEROUS TO DELIVER HOT DOMESTIC SUPPLY WATER AT MORE THAN 42°C

INSTANTANEOUS SHUT-OFF OF THE HOT WATER SUPPLY IN CASE OF ACCIDENTAL RUPTURE OF THE COLD WATER SUPPLY.

27) MAINTENANCE OF THE THERMOSTATIC COMBINATION CARTRIDGE

Clean or replace

Disassembly:

Close the water inlets

Remove the lever (See below)

Remove, clean and reinstall as indicated.

28) Black line or point Ø 1.5 vertically aligned

29) Index on top

30) Stop 38°C

31) Vertical Flats

32) • Reinstall the lever by keeping the mark (A) vertical

33) SETTING THE TIME-DELAY

34) MAINTENANCE OF THE SHOWER

Part no. : 90207 20 safety wires

Part no. : 90186 20 O-rings

Part no. : 90184 1 grille + 1 picot membrane + 1 flow regulator 10l/min

Part no. : 90185 1 grille + 1 picot membrane

Part no. : 90183 Shower priming pump + 2 screws

Part no. : 90719 Shower priming pump + 2 screws

Part no. : 90145 Flow regulator 6 l/min

Part no. : 90178 Flow regulator 8 l/min

Part no. : 90146 Flow regulator 10 l/min

35) MAINTENANCE OF THE PRIMING PUMP AND STOP BUTTON

Close the water inlets

Remove the front face of the panel

36) CONTROL CIRCUIT WIRING LAYOUT

37) RASSEMBLE WHILE RESPECTING THE REVERSE PROCEDURE

38) This document is not contractual; we reserve the right to modify the characteristics of our products without notice.

39) **PATENTED and REGISTERED MODELS**

ITALIANO

1) MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

2) DL800S – ISTRUZIONI PER LA POSA E LA MANUTENZIONE

3) VERSIONE CON INGRESSO NELLA PARTE SUPERIORE

27800 DL800S con portasapone

27802 DL800S senza portasapone

4) VERSIONE CON INGRESSO A INCASSO

27812 DL800S con portasapone

27814 DL800S senza portasapone

5) **PRECAUZIONI D'USO (la garanzia del prodotto è soggetta al rispetto delle presenti norme)**

MONTAGGIO e AVVIAMENTO

Per quanto riguarda i prodotti consegnati completi di filtri, questi devono essere tassativamente montati in conformità a quanto riportato sulle istruzioni.

Prima della messa in servizio dei rubinetti, indipendentemente dal tipo, è **indispensabile scaricare accuratamente i condotti** che potrebbero danneggiare i meccanismi o i passaggi dell'acqua (teste PRESTO® smontabili dalla parte anteriore).

Pressione di servizio raccomandata, secondo NF EN 816: **da 1 a 5 bar.**

PULIZIA

Pulire il rivestimento cromato delle rubinetterie PRESTO® esclusivamente con acqua saponata.

Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi, acidi, alcalini o contenenti ammoniaca.

MANUTENZIONE

Non ingrassare mai il meccanismo interno, in particolare le calotte e i giunti della valvola.

6) da 20 min. a 80 max.

7) 7 viti pozidriv Ø 4,5 mm a perno fornite in dotazione

8) CALDO

9) FREDDO

10) Rubinetto d'arresto + boccola da installare sul lato Acqua calda (consegna in contenitore)

11) Piastrina per fissaggio a muro

12) MONTAGGIO VERSIONE CON INGRESSO NELLA PARTE SUPERIORE

13) MONTAGGIO VERSIONE CON INGRESSO A INCASSO

14) Rubinetto d'arresto + boccola da installare sul lato acqua calda (consegna in contenitore)

15) SCARICARE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL PANNELLO

16) FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI DI COMANDO

17) Premendo il dispositivo di comando si arresta il flusso

18) Premendo la parte inferiore, si attiva il flusso.

19) Messa in servizio

Scaricare il condotto

Collegare e aprire i rubinetti d'arresto.

Premere più volte i dispositivi di comando per scaricare l'aria

Regolare l'angolazione del getto

Portata

Consegnato con riduttore di portata 10 l/mn

20) REGOLAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA

Il miscelatore consentirà all'utente di selezionare la temperatura dell'acqua tiepida, tra la temperatura dell'acqua fredda e la temperatura tiepida prerogolata a 38°C.

VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA MAX. D'UTILIZZO

21) Alla consegna tratto nero o punto Ø 1,5 allineato alla verticale

22) + caldo

23) + freddo

24) Anello rosso

25) • Ruotare il perno centrale in base alla temperatura desiderata: 1 tacca = 2°C

• Rimontare la leva, conservando il riferimento (A) verticale

26) SI SCONSIGLIA – ED È PERICOLOSO – EROGARE ACQUA CALDA SANITARIA A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 42°C

INTERRUZIONE IMMEDIATA DELL'ALIMENTAZIONE D'ACQUA CALDA IN CASO D'INTERRUZIONE INVOLONTARIA DELL'ALIMENTAZIONE D'ACQUA FREDDA.

27) MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA TERMOSTATICA DEL MISCELATORE

Pulizia o sostituzione

Smontaggio:

chiudere le bocchette d'ingresso dell'acqua;

togliere la leva (vedere di seguito);

smontare, pulire e rimontare, come indicato.

28) Tratto nero o punto Ø 1,5 allineato alla verticale

29) Indice sulla parte superiore

30) Fine corsa 38°C

31) Piatti verticali

32) • Rimontare la leva, mantenendo il riferimento (A) in verticale

33) REGOLAZIONE TEMPORIZZAZIONE

34) MANUTENZIONE DELLA DOCCIA

Rif. : 90207 20 tendifilo

Rif. : 90186 20 giunti torici

Rif. : 90184 1 griglia + 1 membrana dentellata + 1 regolatore di portata 10 l/min

Rif. : 90185 1 griglia + 1 membrana dentellata

Rif. : 90183 Attacco doccia + 2 viti

Rif. : 90719 Attacco doccia + 2 viti

Rif. : 90145 Regolatore di portata 6 l/min

Rif. : 90178 Regolatore di portata 8 l/min

Rif. : 90146 Regolatore di portata 10 l/min

35) MANUTENZIONE DELL'ATTACCO E DEL PULSANTE D'ARRESTO

Chiudere le bocchette d'ingresso dell'acqua

Rimuovere il lato anteriore del pannello

36) SCHEMA DI CABLAGGIO DEL CIRCUITO DI COMANDO

37) EFFETTUARE IL RIMONTAGGIO ESEGUENDO LA STESSA PROCEDURA, IN SENSO INVERSO

38) Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso.

39) MODELLI BREVETTATI e DEPOSITATI

DEUTSCH

1) INSTALLATIONSANLEITUNG

2) DL800S - EINBAU- UND WARTUNGSANLEITUNG

3) VERSION MIT ZULEITUNG OBEN

27800 DL800S mit Seifenschale

27802 DL800S ohne Seifenschale

4) VERSION MIT UNTERPUTZ-ZULEITUNG

27812 DL800S mit Seifenschale

27814 DL800S ohne Seifenschale

5) **VORSICHTSMASSNAHMEN (Die Garantie für das Produkt gilt nur, wenn diese Regeln beachtet werden)**

MONTAGE und INBETRIEBNAHME

Wenn die Produkte mit Filtern geliefert werden, müssen diese unbedingt gemäß der Anleitung montiert werden.

Vor der Inbetriebnahme unserer Armaturen beliebiger Art, **ist es unbedingt erforderlich, die Leitungen sorgfältig zu entleeren**, da diese die Mechanismen oder den Wasserdurchlauf beschädigen können (von vorne abmontierbare PRESTO®-Köpfe)

Empfohlener Betriebsdruck gemäß Norm NF EN 816: 1 bis 5 bar.

REINIGUNG

Die Chrombeschichtung der PRESTO®-Armaturen darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.

Es dürfen keine Scheuermittel oder säurehaltige, alkalische oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

WARTUNG

Den internen Mechanismus, insbesondere die Druckschalen und die Ventildichtungen **niemals schmieren**.

6) min. 20 bis max. 80

7) 7 Pozidriv-Schrauben Ø4,5 mm mit Dübeln, im Lieferumfang enthalten

8) HEISS

9) KALT

10) Absperrventil + Fassung zum Installieren auf der Heißwasserseite (im Beutel mitgeliefert)

11) Wandbefestigungsplatte

12) MONTAGE VERSION MIT ZULEITUNG OBEN

13) MONTAGE VERSION MIT UNTERPUTZ-ZULEITUNG

14) Absperrventil + Fassung zum Installieren auf der Heißwasserseite (im Beutel mitgeliefert)

15) LEITUNG VOR DER INSTALLATION DES PANEELS ENTLEREEN

16) FUNKTIONSWEISE DER BETÄTIGUNGSEINRICHTUNGEN

17) Ein Druck stoppt den Wasserfluss

18) Ein Druck auf den unteren Bereich löst den Wasserfluss aus.

19) Inbetriebnahme

Leitung entleeren

Sperrventile anschließen und öffnen.

Mehrmals auf die Betätigungseinrichtungen drücken, um die Luft auszutreiben

Den Winkel des Wasserstrahls einstellen

Durchfluss

Mit einem Durchflussbegrenzer 10 L/Min. geliefert

20) EINSTELLUNG UND WARTUNG DER THERMOSTAT-KARTUSCHE

Mit der Mischbatterie kann der Anwender die Temperatur des gemischten Wassers zwischen der Kaltwassertemperatur und der auf 38°C voreingestellten Mischtemperatur wählen.

ÄNDERUNG DER REGELBAREN HÖCHSTTEMPERATUR

21) Bei der Lieferung steht der schwarze Strich oder der Punkt Ø1,5 vertikal.

22) Heißer

23) Kälter

24) Roter Ring

25) • Die Mittelachse gemäß der gewünschten Temperatur verdrehen: 1 Zahn = 2°C

- Den Hebel wieder einbauen und darauf achten, dass die Markierung (A) senkrecht bleibt

26) **ES WIRD DAVON ABGERATEN UND ES IST GEFÄHRLICH, EINE BRAUCHWASSERTEMPERATUR VON ÜBER 42°C EINZUSTELLEN. SOFORTIGE UNTERBRECHUNG DER HEISSWASSERZULEITUNG BEI BESCHÄDIGUNG DER KALTWASSERZULEITUNG.**

27) WARTUNG DER THERMOSTAT-KARTUSCHE DER MISCHBATTERIE

Reinigung oder Auswechseln

Ausbau:

Wasserzulauf absperren

Hebel ausbauen (siehe unten)

Ausbauen, reinigen und wieder einbauen wie angegeben

28) Schwarzer Strich oder Punkt Ø1,5 steht senkrecht.

29) Pfeil auf der oberen Seite

30) Anschlag 38°C

31) Vertikale Flächen

32) - Den Hebel wieder einbauen und darauf achten, dass die Markierung (A) senkrecht bleibt

33) EINSTELLUNG DER VERWEILDAUER

34) WARTUNG DER DUSCHE

Art.-Nr. : 90207 20 Sicherungsdrähte

Art.-Nr. : 90186 20 O-Ringe

Art.-Nr. : 90184 1 Sieb + 1 Zäckchenmembran + 1 Durchflussregler 10 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90185 1 Sieb + 1 Zäckchenmembran

Art.-Nr. : 90183 Dusch-Starter + 2 Schrauben

Art.-Nr. : 90719 Dusch-Starter + 2 Schrauben

Art.-Nr. : 90145 Durchflussregler 6 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90178 Durchflussregler 8 Liter/Min.

Art.-Nr. : 90146 Durchflussregler 10 Liter/Min.

35) WARTUNG DES STARTERS UND DER STOPP-TASTE

Wasserzulauf absperren

Fassade des Pannels ausbauen

36) SCHALTPLAN DER ELEKTRONIK

37) IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIEDER EINBAUEN

38) Dieses Dokument hat keine vertragliche Gültigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

39) MODELLE PATENTIERT und ANGEMELDET

DUTCH

1) INSTALLATIEHANDLEIDING

2) DL800S - HANDLEIDING VOOR PLAATSING EN ONDERHOUD

3) VERSIE BOVENTOEVOER

27800 DL800S met zeepbakje

27802 DL800S zonder zeepbakje

4) VERSIE INBOUWTOEVOER

27812 DL800S met zeepbakje

27814 DL800S zonder zeepbakje

5) **VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK (De garantie van het product is voorwaardelijk, zij is afhankelijk van de naleving van deze regels)**

MONTAGE en INBEDRIJFSTELLING

Voor producten die geleverd werden met filters geldt dat deze in ieder geval moeten worden gemonteerd, in overeenstemming met de handleiding. Voor de inbedrijfstelling van om het even welke van onze kranen, **is het noodzakelijk zorgvuldig de leidingen te ontluichten**, die de mechanismen kunnen beschadigen of de doorstroming van water (vooraf demonteerbare PRESTO® koppen) kunnen schaden.

Aanbevolen gebruiksdruk volgens NF EN 816: **1 tot 5 bar**.

REINIGING

De chroomlaag van de PRESTO® kranenstelsels mag uitsluitend worden gereinigd met zeepwater.

Verboden zijn schurende, zure, alkalische of ammoniak bevattende onderhoudsproducten.

ONDERHOUD

Smeer het interne mechanisme, vooral de kappen en verbindingen van de afsluiter, **nooit door**.

6) van 20 min. tot 80 max.

7) 7 Pozidriv-schroeven Ø4,5 mm bouten meegeleverd

8) WARM

9) KOUD

10) Afsluitkraan + bus moeten worden geïnstalleerd aan de warmwaterkant (in zakje meegeleverd)

11) Muurbevestigingsplaat

12) MONTAGE BOVENTOEVOERVERSIE

13) MONTAGE INBOUWTOEVOERVERSIE

14) Afsluitkraan + bus moeten worden geïnstalleerd aan de warmwaterkant (in zakje meegeleverd)

15) VOOR DE INSTALLATIE VAN HET PANEEL ONTLUCHTEN

16) WERKING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

17) Door een druk wordt de stroom gestopt

18) Een druk op het benedengedeelte zorgt dat deze gaat stromen.

19) Inbedrijfstelling

Ontlucht de leidingen

Sluit deze aan en open de stopkranen.

Druk enkele keren op de bedieningsknoppen om de lucht te verdrijven

Regel de hoek van de straal

Debiet

Geleverd met debietbegrenzer 10 l/min

20) REGELING EN ONDERHOUD VAN DE THERMOSTATISCHE PATROON

De mengkraan maakt het de gebruiker mogelijk de temperatuur van het mengwater te kiezen, tussen de temperatuur van het koude water en de vooraf geregelde mengtemperatuur van 38°C.

AANPASSING VAN DE MAXIMALE GEBRUIKSTEMPERATUUR

21) Bij de levering is de zwarte lijn of punt Ø1,5 loodrecht uitgelijnd

22) + Warm

23) + Koud

24) Rode ring

25) • Draai de centrale as al naargelang de gewenste temperatuur: 1 inkeping = 2°C

• Zet de hendel terug en houd daarbij de markering (A) verticaal

26) HET WORDT AFGERADEN EN HET IS GEVAARLIJK WATER VOOR DE LICHAAMSVERZORGING TOE TE VOEREN DAT WARMER IS DAN 42°C.

ONDERBREEK ONMIDDELIJK DE TOEVOER VAN WARM WATER IN GEVAL VAN EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING VAN DE TOEVOER VAN KOUD WATER.

27) ONDERHOUD VAN DE PATROON VOOR DE THERMOSTATISCHE MENGKRAAN

Reiniging of vervanging

Demontage:

Sluit de watertoevoeren

Verwijder de hendel (zie hieronder)

Demonteer, reinig en zet deze weer in elkaar zoals aangeven

28) De zwarte lijn of punt Ø 1,5 is loodrecht uitgelijnd

29) Wijzer op de bovenzijde

30) Aanslag 38°C

31) Verticale vlakken

32) • Zet de hendel terug en houd daarbij de markering (A) verticaal

33) INSTELLING VERTRAGING

34) ONDERHOUD VAN DE DOUCHE

ref. : 90207 20 borgdraden

ref. : 90186 20 O-ringen

ref. : 90184 1 rooster + 1 membraan met pennen + 1 debietregelaar 10L/min

ref. : 90185 1 rooster + 1 membraan met pennen

ref. : 90183 Ontsteker douche + 2 schroeven

ref. : 90719 Ontsteker douche + 2 schroeven

ref. : 90145 Debietregelaar 6 l/min

ref. : 90178 Debietregelaar 8 l/min

ref. : 90146 Debietregelaar 10 l/min

35) ONDERHOUD VAN DE ONTSTEKER EN DE STOPKNOP

Sluit de watertoevoeren

Verwijder het voorvlak van het paneel

36) BEDRADINGSVLAK VAN HET BEDIENINGSCIRCUIT

37) HERMONTEER EN VOLG HIERBIJ DE OMGEKEERDE PROCEDURE

38) Dit document is geen contractuele overeenkomst, wij behouden ons het recht voor de kenmerken van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

39) GEOCTROOIEERDE en GEDEPONEERDE MODELLEN

ESPAÑOL

1) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2) DL800S – INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

3) VERSIÓN ENTRADA SUPERIOR

27800 DL800S con porta jabón

27802 DL800S sin porta jabón

4) VERSIÓN ENTRADA ENCASTRADA

27812 DL800S con porta jabón

27814 DL800S sin porta jabón

5) **PRECAUCIONES DE USO (La garantía está condicionada por el respeto de estas reglas)**

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

Para los productos suministrados con filtros, éstos deben montarse imperativamente según la nota.

Antes de la puesta en servicio de nuestros grifos, sean cuales sean, **es indispensable purgar cuidadosamente las canalizaciones** que pueden dañar los mecanismos o los pasos de agua (cabezas PRESTO® desmontables por delante).

Presión de servicio recomendada según NF EN 816: **1 a 5 bar**.

LIMPIEZA

El revestimiento cromado de las griferías PRESTO® se debe limpiar exclusivamente con agua jabonosa.

Desterrar los productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o amoniacados.

MANTENIMIENTO

Nunca engrasar el mecanismo interno, especialmente los casquetes y juntas de cierre.

6) de 20 mín a 80 máx

7) 7 Tornillos pozidriv Ø4,5 mm clavijas incluidas

8) CALIENTE

9) FRÍO

10) Grifo de cierre + boquilla a instalar lado del agua caliente (se entrega con funda)

11) Platina de fijación al muro

12) MONTAJE VERSIÓN ENTRADA SUPERIOR

13) MONTAJE VERSIÓN ENTRADA ENCASTRADA

14) Grifo de cierre + boquilla a instalar lado del agua caliente (se entrega con funda)

15) PURGAR ANTES DE INSTALAR EL PANEL

16) FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS

17) La pulsación provoca la parada del flujo

18) Pulsar sobre la parte inferior pone en marcha el flujo.

19) Puesta en servicio

Purgar la canalización

Conectar y abrir los grifos de cierre.

Pulsar varias veces sobre los mandos para retirar el aire

Regular el ángulo del chorro

Caudal

Suministrado con limitador de caudal de 10 L/min

20) REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO TERMOSTÁTICO

El monomando permite al usuario elegir la temperatura del agua regulada, entre la temperatura de agua fría y la temperatura regulada, preestablecida a 38 °C.

MODIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DE USO

21) A la entrega, trazo negro en el punto Ø1,5 alineado con la vertical

22) + Caliente

23) + Frío

24) Anillo rojo

25) • Girar el eje central según la temperatura deseada: 1 marca = 2 °C

• Volver a subir la manija conservando la referencia (A) vertical

26) ES DESACONSEJABLE Y PELIGROSO QUE SALGA AGUA CALIENTE SANITARIA A MÁS DE 42 °C

CORTE INSTANTÁNEO DE LA ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE EN CASO DE INTERRUPCIÓN ACCIDENTAL DE LA ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA.

27) MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO REGULADOR TERMOSTÁTICO

Limpieza o cambio

Desmontaje:

Cerrar las entradas de agua.

Desmontar la manija (ver más abajo).

Desmontar, limpiar y volver a montar como se indica.

28) Trazo negro en el punto Ø 1,5 alineado con la vertical

29) Índice en la parte de arriba

30) Tope 38 °C

31) Platos verticales

32) • Volver a subir la manija conservando la referencia (A) vertical

33) REGULACIÓN TEMPORIZACIÓN

34) MANTENIMIENTO DE LA DUCHA

Ref. : 90207 20 alambres de seguridad

Ref. : 90186 20 juntas tóricas

Ref. : 90184 1 grilla + 1 membrana de red + 1 regulador de caudal 10L/mn

Ref. : 90185 1 grilla + 1 membrana de red

Ref. : 90183 Cebador ducha + 2 tornillos

Ref. : 90719 Cebador ducha + 2 tornillos

Ref. : 90145 Regulador de caudal 6 l/min

Ref. : 90178 Regulador de caudal 8 l/min

Ref. : 90146 Regulador de caudal 10 l/min

35) MANTENIMIENTO DEL CEBADOR Y DEL BOTÓN DE PARADA

Cerrar las entradas de agua.

Colocar la cara delantera del panel

36) PLANO DE CABLEADO CIRCUITO DE MANDO

37) REMONTAR RESPETANDO EL PROCEDIMIENTO INVERSO

38) Este documento no es contractual, nos reservamos el derecho de modificar las características de nuestros productos sin preaviso.

39) MODELOS PATENTADOS Y DEPOSITADOS